

Correspondance AWS-Achat

AREA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

M. Laurent GELLE LACROIX
pour Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
29 Bd Charles Nedelec
13331 Marseille - Cedex 03
Mèl : damj@arearegionsud.com

Référence : 9MIATXXA/BO

Objet : Mise en sureté du Lycée Raynouard à BRIGNOLES (83)

Expiration : 25/01/2021 à 17h00

Etat de la correspondance au 18/01/21 à 04h21

15/01/21 à 16h01 : **Message aux entreprises** :

Réponse

Bonjour,

Les clôtures avec barreaudage existant sont conservées et à rehausser avec tôles perforées. Comme indiqué dans CCTP.

Cordialement,

Service Marchés AREA REGION SUD

Liste des questions

Question n°1

Bonjour,

Clôture côté Internat: -Carnet de Détail indique dépose du barreaudage pour mise en place de clôture occultante H 250

- CCTP indique Mise en place de tôles sur clôture existante.

Que doit on chiffrer?

06/01/21 à 17h13 : **Modification du DCE** : 9MIATXXA/BO : Mise en sureté du Lycée Raynouard à BRIGNOLES (83)

Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées ci-dessous

Message personnalisé de l'acheteur

Bonjour,

Il est apparu nécessaire de modifier le Dossier de Consultation des documents apparemment non disponibles sur la site de téléchargement. Il s'agit du dossier suivant :

- Pièces techniques comprenant RICT,

Si vous avez déjà téléchargé le Dossier complet (DCE), vous pouvez télécharger uniquement ces Pièces Techniques dans le Dossier Pièces complémentaires 1.

Ces informations sont à prendre obligatoirement en compte dans le cadre d'une remise d'offre conformément aux modalités indiquées au Règlement de Consultation.

Toutes les autres clauses du Dossier de Consultation restent inchangées.

Cordialement

AREA REGION SUD

DAMJ

AWS-Achat

AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble