

# Correspondance AWS-Achat

ALPYSIA

Mme Joelle PETIT ROULET

ZA Park Nord - Les Pleiades N° 21

Route de la Bouvarde

74370 EPAGNY METZ-TESSY

Mèl : [f.thiry@alpysia.org](mailto:f.thiry@alpysia.org)

**Objet : Reconstruction des Etablissements et Services Belluard à Cran-Gevrier (74)**  
**Expiration : 11/03/2024 à 12h00**

Etat de la correspondance au 14/02/24 à 16h14

14/02/24 à 16h14 : **Message aux entreprises :**

## Réponse

**Nous avons demandé :**

**Uw=1.30**

**Ug=1.10**

**remplissage argon**

**basse émissivité**

**Sw=0.40**

**TI=0.70**

---

## Liste des questions

### Question n°1

Bonjour

Lot 06B

dans le CCTP à l'article 5.7 isolation thermique il est noté de se référer à la notice thermique établi par le CETBI hors sauf erreur de notre part nous ne trouvons pas cette notice

pourriez vous nous faire parvenir la performance thermique UW à atteindre ainsi que le UG vitrage,

Pourriez vous nous communiquer également la TL et le FS s'il y en a

Dans l'attente de votre retour

Bien cordialement

### Question n°2

Bonjour

Dans le CCTP il nous est demandé de nous référer à la notice thermique CEBTI  
hors sauf erreur de notre part nous ne trouvons pas cette notice dans le DCE  
Pourriez vous nous dire quelle est la performance UW requise pour les menuiseries et  
les portes  
d'autre part pourriez vous nous communiquer s'il y a besoin d'une TL ou d'un FS  
Dans l'attente de votre retour  
Bien cordialement